

# Menü-beállítások-beszabályozás

## FONTOS

1. lépkedjünk el a 13.pontra-----**Systemauswahl** (AUS)---vázlat,összeállítás kiválasztására AUS--EIN—SYSTEM—1020...1031 OK (betölti a kiválasztott szoftvert), ha utólag tesszük meg akkor **törlődik** minden addig beállított érték!
2. menjünk vissza az 1.pontra

1. INFORMATION - INFORMÁCIÓ
2. SPRACHE - NYELV BEÁLLÍTÁS (német,angol,olasz,spanyol,stb)
3. WERKSCONFIG - GYÁRIBEÁLLÍTÁSOK (AUS) marad **AUS**
4. ANLAGENSCHUTZ - MŰKÖDÉSVÉDELEM (AUS) Drain-back rendszernél marad AUS-on,egyébként START – max 200°C,STOP min. 130°C
5. KOLLEKTORSCHUTZ - KOLLEKTOR VÉDELEM (AUS) u.a. mint 4.pontban
6. RÜCKKÜHLEN - VISSZAHÚTÉS (AUS) - u.a. mint 4.pontban
7. FROSTSCHUTZ - FAGYVÉDELEM (AUS) javasolt EIN de Drain-back rendszernél csak különleges esetben szükséges
8. WARTEZEIT - VÁRAKOZÁSI IDŐ minimum 30 mp maximum 600 mp állítható
9. RÖHRENKOLLEKTOR- VÁKUUMCSÖVES KOLLEKTOR (AUS) beállítandó EIN
10. ERTRAGMESSUNG - HŐMENNYISÉGMÉRÉS (AUS) választható opciók:  
AUS,DFG,1—25l/imp,50% glykol,TF 1,stb
11. MULTIREG 1 - MULTIFUNKCIONÁLIS SZABÁLYZÓ(AUS)választható opciók:  
AUS,SCHALTUHR,ALARM,ZIRKULAT,DIFF.REGLER,.....
12. MULTIREG 2 - u.a. mint 11.pontban.